



АКТ

об осуществлении технологического присоединения

№ 1/Ю8-19-303-4749(712831)

от " 28 " 04 2020 г.

Настоящий акт составлен Публичным акционерным обществом "Московская объединённая электросетевая компания", именуемым в дальнейшем сетевой организацией, в лице Заместителя директора по технологическому присоединению и развитию услуг филиала ПАО "МОЭСК" - ЮЭС Полевого Сергея Алексеевича,
(Ф.И.О. лица – представителя сетевой организации)
действующего на основании Доверенности от 17.04.2019 г. № 35-ДЮ, с одной стороны,
(устава, доверенности, иных документов)
и Садоводческое некоммерческое товарищество "Связист", именуемое в
(полное наименование заявителя – юридического лица; Ф.И.О. заявителя – физического лица)
дальнейшем заявитель, в лице Председателя Торина Юрия Валентиновича
(Ф.И.О. лица – представителя заявителя)
действующего на основании Устава
(устава, доверенности, иных документов)
с другой стороны, в дальнейшем именуемыми сторонами. Стороны оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем.

1. Сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения № Ю8-19-303-4749(712831) от 04.12.2019 г. в полном объеме на сумму 46 750,00 руб. (Сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей), в том числе НДС 7 791,67 руб. (Семь тысяч семьсот девяносто один рубль 67 копеек)

Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно технических условий № И-19-00-712831/103/Ю8 04.12.2019 г.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон находятся по адресу: Комплекс объектов на земельном участке, 142153, Московская обл, Подольский р-н, Лаговский с/о, вблизи д. Романцево, кадастровые номера: 07-0135-1473-1995-135.

Акт о выполнении технических условий от 27.04.20 № 3/Ю8-19-303-4749(712831)

Дата фактического присоединения ---,

акт об осуществлении технологического присоединения ---

Характеристики присоединения:

максимальная мощность (всего) 150 кВт, в том числе:

максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) 112,24 кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность 37,76 кВт;

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов --- кВА.

Категория надежности электроснабжения: 3 (третья) – 150 кВт

2. Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg φ)
1	ПС-319 "Лаговская"	Места крепления кабельных наконечников к контактам вводного автомата в ЩР-0,4 кВ от ТП-3	0,4	150	---	0,35
В том числе опосредованно присоединенные						
-	-	-	-	-	-	-

Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:

Описание границ балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств)	Описание границ эксплуатационной ответственности сторон
Места крепления кабельных наконечников к контактам вводного автомата в ЩР-0,4 кВ от ТП-3	Места крепления кабельных наконечников к контактам вводного автомата в ЩР-0,4 кВ от ТП-3

3. У сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
ПС-319 "Лаговская", ЩР-0,4 кВ	КЛ-0,4 кВ, ЩУ-0,4 кВ, ВРУ

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя
ПС-319 "Лаговская", ЩР-0,4 кВ	КЛ-0,4 кВ, ЩУ-0,4 кВ, ВРУ


4. Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики: **автоматический выключатель – 250 А.**
(виды защиты и автоматики, действия и др.)

6. Автономный резервный источник питания: _____
(место установки, тип, мощность и др.)

7. Прочие сведения: _____
(в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности, уровень напряжения, сведения о расчетах потерь электрической энергии в электрической сети потребителя электрической энергии и др.)

8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств.



- ответственность за состояние контактов в точке разграничения возлагается на персонал заявителя.

- в случае возникновения однофазного замыкания на землю ЮЭС имеет право кратковременно отключить абонента без уведомления.

9. Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организацией не имеет

Подписи сторон

от Сетевой организации

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
b4815bbe
Заместитель директора по технологическому
присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК»
С.А.Полевой

от Заявителя

М.П.

Внимание: в случае наличия намерения потребления электрической энергии, заключение договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, является обязательным. В случае несоблюдения требований законодательства по своевременному заключению договора, расчет стоимости потребленной электроэнергии будет осуществляться в соответствии с Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012.

8-800-700-40-70